

УТВЕРЖДАЮ

заведующий МБДОУ «Мозаика»
сельского поселения «Село Хурба»
Комсомольского муниципального
района Хабаровского края

А.А. Волкова

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МОЗАИКА»
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ХУРБА»
КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Комсомольский район
2023 год

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Мозаика»
сельского поселения «Село Хурба»
Л.А. Волкова
«_____» _____ 20__ г.



Приложение 1 к Паспорт доступности МБДОУ «Мозаика» сельского поселения «Село Хурба».

п.1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ изложить в следующей редакции:
текущего – 2024г., капитального – нет.

п.3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания изложить в следующей редакции:

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДЧИ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧИ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧИ
4	с нарушениями зрения	ДЧИ
5	с нарушениями слуха	ДЧИ
6	с нарушениями умственного развития	ДЧИ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД», «ЧИ»

п.3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон изложить в следующей редакции:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

п.3.5. внести изменения в абзацы 2, 3 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект ДЧИ по причинам

2. для инвалидов с нарушением слуха отсутствует допустимая система информирования (вход в здания, передвижение по коридорам внутри здания, в санитарно-гигиенических помещениях), предусмотрен индивидуальный подход для К, О расположен на первом этаже
3. для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках и с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата (пути движения по лестницам внутри здания не возможны в связи с отсутствием дополнительных технических средств (лифт, подъемник и др.).

п. 4. Управленческое решение внести изменения

п. 4.2. . Период проведения работ: 2023 – 2026 гг., муниципальная программа «Доступная среда» на 2022-2026 годы в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

Комиссия по паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры
Комсомольского муниципального района:

Председатель комиссии:

заведующий А.А. Волкова

(Должность, Ф.И.О.)

AA
(Подпись)

Члены комиссии:

завхоз Е.В. Мельникова

(Должность, Ф.И.О.)

EM
(Подпись)

воспитатель И.Н. Лисковкая

(Должность, Ф.И.О.)

IN
(Подпись)

воспитатель В.С. Соколовская

(Должность, Ф.И.О.)

VS
(Подпись)

педагог-психолог К.А. Кравцова

(Должность, Ф.И.О.)

KA
(Подпись)

глава администрации

сельского поселения

«Село Хурба» С.А. Караваев

(Должность, Ф.И.О.)

SA
(Подпись)

специалист администрации

сельского поселения

«Село Хурба» Т.В. Жукова

(Должность, Ф.И.О.)

TJ
(Подпись)

председатель отделения Хабаровской краевой
организации Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»

Комсомольского района Каменских Е.В.

(Должность, Ф.И.О.)





**Приложение 1 к Акту обследования Периода деятельности МВД РК
«Акционерное общество «Сбербанк Казахстана»**

1. Оценка состояния объектов имущества в земельной недвижимости

1.1.1. Дать характеристику земельным участкам (район, категория, функциональное назначение, вид разрешенного использования):

1.1.2. Указать в следующей редакции данные, вытекающие из Единой государственной информационной системы «Земельный кадастр»:

1.2. Определить категорию земель для объектов - формы собственности указать в следующей редакции:

№ п/п	Категория земель (код категории)	Виды разрешенного использования объектов (формы собственности)*
1	Все категории земель в МР	Земельный участок
2	земельный участок	Земельный участок
3	земельный участок (земельный участок)	Земельный участок
4	земельный участок	Земельный участок
5	земельный участок	Земельный участок
6	земельный участок (земельный участок)	Земельный участок

* - указывается один из вариантов: «Земельный участок», «Земельный участок», «Земельный участок», «Земельный участок»

1.3. Указать категорию земель для объектов - формы собственности указать в следующей редакции:

№ п/п	Основная структурно-функциональная часть	Системные инструменты, в том числе для земельных участков	Функциональное назначение	
			№ п/п	№ п/п
1	Территория, принадлежащая к...	Земельный участок	1	1.1, 1.2
2	Земельный участок	Земельный участок	1	1.3
3	Земельный участок (земельный участок)	Земельный участок	1, 2, 3, 4, 5	1.4

	здания (в т.ч. пути эвакуации)			
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И	16	20;
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И	13;71;70; 15;39;9	22;23; 24;25; 26;27.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И	67	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И		1;2;4;

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

п.4.2. изложить в следующей редакции: Период проведения работ: 2023-2026г.г., в рамках исполнения муниципальной программы Доступная среда на 2022-2026г.

Комиссия по паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры
Комсомольского муниципального района:

Председатель комиссии:

заведующий А.А. Волкова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены комиссии:

завхоз Е.В. Мельникова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

воспитатель И.Н. Лисковкая

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

воспитатель В.С. Соколовская

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

педагог-психолог К.А. Кравцова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

глава администрации

сельского поселения

«Село Хурба» С.А. Караваев

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

специалист администрации


сельского поселения

«Село Хурба» Т.В. Жукова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

глава администрации
сельского поселения
«Село Хурба» С.А. Караваев _____ 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

специалист администрации
сельского поселения
«Село Хурба» Т.В. Жукова _____ 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)



Приложение 1 к Результатам обследования территории, прилегающей к зданию (участка) Паспорта доступности МБДОУ «Мозаика» сельского поселения «Село Хурба».

I Результаты обследования: изложить в новой редакции

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Мозаика» сельского поселения «Село Хурба» Комсомольского муниципального района Хабаровского края ул. Взлетная д.7.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.3	Лестница (наружная)	есть		6,9	Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой, тактильные полосы отсутствуют	С,У, Г,О		Соответствует требованию

II Заключение по зоне: изложить в новой редакции

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	Зона является ДЧ-В. Нарушение требований незначительны, не создают непреодолимых барьеров для самостоятельного передвижения граждан всех категорий МГН, предоставляется помощь сотрудника.	I	1;2;3;3.1;3.2;4 5;6;7;8;9;10;11	Индивидуальные решения с ТСР

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МБДОУ «Мозаика»
 сельского поселения «Село Хурба»
 А.А. Волкова
 « » 20 г.



Приложение 1 к Результатам обследования входа (входов) в здание Паспорта доступности МБДОУ «Мозаика» сельского поселения «Село Хурба».


I Результаты обследования: изложить в новой редакции

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Мозаика» сельского поселения «Село Хурба» Комсомольского муниципального района Хабаровского края ул. Взлетная д.7.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		9	Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой, тактильные полосы отсутствуют	К,О,С,У,Г.		
2.4	Дверь (входная)	есть		10.1 10.2 10.3	Отсутствуют горизонтальные поручни, ручки. Отсутствует контрастная маркировка и информация для С.. Не установлено на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто», «закрыто».	К,О,С,У,Г.		
2.5	Тамбур	есть			Пол покрыт кафельной плиткой, допускается скольжение при намокании. При этом не установлены дренажные решетки для			

					безопасного передвижения			
--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--



Приложение 1 к Результатам обследования пути (пути), движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации). Пункты доступа МБ, ПЗУ «Историко-сельского поселения «Село Хурба».

- 1. Результаты обследования помещений в здании
- 2. Пути (пути), движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Пункты доступа МБ, ПЗУ «Историко-сельского поселения «Село Хурба» Комсомольского муниципального района Хабаровского края ул. Выховная д.7.

II Таблица по зонам:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (с пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложения		Размещение на плане здания (этажа объекта)** в пункте 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ таблицы	№ фото	
Пути (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	Зона доступа ДУВ. Нарушение требований доступности не выявлено. Микролифтовая барьера для самостоятельного передвижения граждан всех категорий МПН, предусмотренная проектом отсутствует.	1-2, 3-22, 29, 30-53, 54, 63	17, 18, 19	Исключительно решение с П.С.

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МБДОУ «Мозаика»
 сельского поселения «Село Хурба»
 А.А. Волкова
 20 г.



Приложение 1 к Результатам обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) Паспорта доступности МБДОУ «Мозаика» сельского поселения «Село Хурба».

I Результаты обследования: изложить в новой редакции
 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Мозаика» сельского поселения «Село Хурба» Комсомольского муниципального района Хабаровского края ул. Взлетная д.7.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	Зона является ДЧ-В. Нарушение требований незначительны, не создают непреодолимых барьеров для самостоятельного передвижения граждан всех категорий МГН, предоставляется помощь сотрудника.	1;2;3;22;29;30;63;64;65	17;18;19	индивидуальное решение с ТСР.



Приложение 1 к Результатам обследования санитарно-гигиенических помещений Паспорта доступности МБДОУ «Мозаика» сельского поселения «Село Хурба».

I Результаты обследования: изложить в новой редакции
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Мозаика» сельского поселения «Село Хурба» Комсомольского муниципального района Хабаровского края ул. Взлетная д.7.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	9;13 15;2 0;39 ;71	22; 23; 24; 25; 26; 27	Отсутствует двухсторонняя связь, или кнопка звонка. Отсутствуют откидные опорные поручни, штанги, крючки, поворотные и откидные сидения. Двери не оборудованы специальными знаками, унитазы не оборудованы системой автоматического слива воды или ручным кнопочным управлением	К,О,С, У,Г	Привести в соответствие с требованиями	Установка поручней, штанг. Расширение туалетной кабины. Установка системы тревожной сигнализации обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала

II Заключение по зоне: изложить в новой редакции

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	Зона является ДЧ-В. Нарушение требований незначительны, не	13;71;70; 15;39;9;20 5;8;19;24;35;73	22;23;24; 25;26;27;28	Индивидуальные решения с ТСР

	создают непреодолимых барьеров для самостоятельного передвижения граждан всех категорий МГН, предоставляется помощь сотрудника.			
--	---	--	--	--