

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Отделение надзорной деятельности по Комсомольскому району

(наименование территориального органа МЧС России)

Управления надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Хабаровскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, 27 тел. (факс) 54-10-28 e-mail: kmsrn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 8/1/1-2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Мозаика» сельского поселения «Село Хурба»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

заведующий Боробова Татьяна Николаевна

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

**во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Комсомольского района**

(наименование органа ОНД)

надзору № 8 от «11» февраля 2016 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» выездная в период: "18" февраля 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. и "25" февраля 2014 г. с 11 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. проведена проверка Пархоменко Андреем Владимировичем - Государственным инспектором Комсомольского района по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

МБДОУ «Мозаика» сельского поселения «Село Хурба»

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Боробова Татьяна Николаевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В помещениях учреждения (групповые ячейки со спальными помещениями и общий коридор, кабинеты,) применено напольное покрытие (линолеум) с показателями пожарной опасности более чем класс КМ2.	ч.7 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	01.11.16г.	
2.	Двери эвакуационных выходов из спален ведущие наружу открыва-	ст.53 ФЗ №123 от 22.07.2009 1. Каждое здание, сооружение или строение должно иметь объемно-	01.11.16г.	