

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВДН (К,О,С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ВДН (К,О,С,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВДН (К,О,С,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВДН (К,О,С,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВДН (К,О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВДН (К,О,С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВДН (К,О,С,Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект ВДН по причинам:

1. для инвалидов с нарушением зрения отсутствуют допустимые элементы информирования (пути движения по территории учреждения, вход в здания, пути движения по лестнице, расположенные внутри здания, пути эвакуации из здания, в санитарно-гигиенических помещениях);
2. для инвалидов с нарушением слуха отсутствует допустимая система информирования (вход в здания, передвижение по коридорам внутри здания, в санитарно-гигиенических помещениях)
3. для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках и с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата (пути движения по лестницам внутри здания не возможны в связи с отсутствием дополнительных технических средств (лифт, подъемник и др.). Санитарно-гигиенические помещения не оборудованы согласно требованиям для данной категории инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт,
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальные решения с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальные решения с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальные решения и ТСП
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт \ Индивидуальные решения с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания