

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «МОЗАИКА» СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ХУРБА»
КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

07.03.2023

№ 31/О

с. Хурба

О внесении изменений в
Паспорт доступности

В связи с внесением изменений в Паспорт доступности МБДОУ
«Мозаика» сельского поселения «Село Хурба.»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по внесению изменений
 - 1.1 Волкова А.А. – заведующий
 - 1.2 Мельникова Е.В. – заведующий хозяйством
 - 1.3 Кравцова К.А. – педагог-психолог
 - 1.4 Лисковская И.Н. – воспитатель
 - 1.5 Соколовская В.С. – воспитатель
 - 1.6 Колобова А.Н. – воспитатель
 - 1.7 Караваев С.А.- Глава сельского поселения «Село Хурба»
 - 1.8 Жукова Т.В., - специалист администрации сельского поселения
«Село Хурба»
 - 1.9 Каменская Е.В. – председатель отделения Хабаровской краевой
организации Общероссийской общественной организации
«Всероссийского общества инвалидов» Комсомольского района
2. Возложить ответственность за оформление приложений к Паспорту
доступности на Лисковскую И.Н – воспитатель.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «Мозаика»
сельского поселения «Село Хурба»



А.А. Волкова

Пояснительная записка о внесении изменений в

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МОЗАИКА»
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ХУРБА»
КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Проведение плановых ремонтных работ в 2018-2019 году в МБДОУ «Мозаика» сельского поселения «Село Хурба» по улучшению доступной среды для маломобильных групп населения повлекло за собой внесение изменений в паспорт доступности учреждения.

В результате проведенных ремонтных мероприятий из временно недоступных условий организации доступности объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Мозаика» сельского поселения «Село Хурба» перешло в разряд доступно всем избирательно ДЧ-И (С, К, О, Г, У)

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С, К, О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, К, О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С, К, О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С, К, О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (С, К, О, Г, У)

Подлежит привести в норму санитарно-гигиенические помещения и систему информации на всех зонах объекта путем индивидуальных решений с ТСР.

УТВЕРЖДАЮ

заведующий МБДОУ «Мозаика»
сельского поселения «Село Хурба»
Комсомольского муниципального
района Хабаровского края

А.А. Волкова

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МОЗАИКА»
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ХУРБА»
КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Комсомольский район
2023 год

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МБДОУ «Мозаика»
 сельского поселения «Село Хурба»
 А.А. Волкова
 «20» 11 2024 г.

Приложение 1 к Паспорт доступности МБДОУ «Мозаика» сельского поселения «Село Хурба».

п.1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ изложить в следующей редакции:
текущего – 2024г., капитального – нет.

п.3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания изложить в следующей редакции:

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДЧИ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧИ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧИ
4	с нарушениями зрения	ДЧИ
5	с нарушениями слуха	ДЧИ
6	с нарушениями умственного развития	ДЧИ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД», «ЧИ»

п.3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон изложить в следующей редакции:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

п.3.5. внести изменения в абзацы 2, 3 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект ДЧИ по причинам

2. для инвалидов с нарушением слуха отсутствует допустимая система информирования (вход в здания, передвижение по коридорам внутри здания, в санитарно-гигиенических помещениях), предусмотрен индивидуальный подход для К, О расположен на первом этаже

3. для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках и с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата (пути движения по лестницам внутри здания не возможны в связи с отсутствием дополнительных технических средств (лифт, подъемник и др.).

п. 4. Управленческое решение внести изменения

п. 4.2. . Период проведения работ: 2023 – 2026 гг., муниципальная программа «Доступная среда» на 2022-2026 годы в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

Комиссия по паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры
Комсомольского муниципального района:

Председатель комиссии:

заведующий А.А. Волкова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены комиссии:

завхоз Е.В. Мельникова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

воспитатель И.Н. Лисковская

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

воспитатель В.С. Соколовская

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

педагог-психолог К.А. Кравцова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

глава администрации

сельского поселения

«Село Хурба» С.А. Караваев

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

специалист администрации

сельского поселения

«Село Хурба» Т.В. Жукова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

председатель отделения Хабаровской краевой

организации Общероссийской общественной

организации «Всероссийское общество инвалидов»

Комсомольского района Каменских Е.В.

(Должность, Ф.И.О.)



УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МБДОУ «Мозаика»
 сельского поселения «Село Хурба»
 А.А. Волкова
 « 01 » _____ 2024 г.



Приложение 1 к Акту обследования Паспорта доступности МБДОУ
 «Мозаика» сельского поселения «Село Хурба».

1. Общие сведения об объекте изложить в новой редакции

п.1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ изложить в следующей редакции:
текущего – 2024г., капитального – нет.

п.3.2.3 изложить в следующей редакции: наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания изложить в следующей редакции:

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДЧИ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧИ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧИ
4.	с нарушениями зрения	ДЧИ
5.	с нарушениями слуха	ДЧИ
6.	с нарушениями умственного развития	ДЧИ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД», «ДЧИ»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон изложить в следующей редакции:

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И	I	3.1;3.2;
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И	II	6;9
3	Путь (пути) движения внутри	ДЧ-И	1;2;3;64;30	17;

	здания (в т.ч. пути эвакуации)			
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И	16	20;
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И	13;71;70; 15;39;9	22;23; 24;25; 26;27.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И	67	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И		1;2;4;

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - до-ступно условно, ВНД - недоступно

п.4.2. изложить в следующей редакции: Период проведения работ: 2023-2026г.г., в рамках исполнения муниципальной программы Доступная среда на 2022-2026г.

Комиссия по паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры
Комсомольского муниципального района:

Председатель комиссии:

заведующий А.А. Волкова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены комиссии:

завхоз Е.В. Мельникова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

воспитатель И.Н. Лисковская

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

воспитатель В.С. Соколовская

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

педагог-психолог К.А. Кравцова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

глава администрации

сельского поселения

«Село Хурба» С.А. Караваев

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

специалист администрации

сельского поселения

«Село Хурба» Т.В. Жукова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Мозаика»
сельского поселения «Село Хурба»
А.А. Волкова
« » 20 г.

Приложение 1 к Анкете Паспорта доступности МБДОУ «Мозаика» сельского поселения «Село Хурба».

1. Общие сведения об объекте изложить в новой редакции

п.1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ изложить в следующей редакции:
текущего – 2024г., капитального – нет.

п.3.2.3 изложить в следующей редакции: наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания изложить в следующей редакции:

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДЧИ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧИ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧИ
4.	с нарушениями зрения	ДЧИ
5.	с нарушениями слуха	ДЧИ
6.	с нарушениями умственного развития	ДЧИ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД», «ДЧИ»

Председатель комиссии:

заведующий А.А. Волкова
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены комиссии:

завхоз Е.В. Мельникова
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

воспитатель И.Н. Лисковская
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)


воспитатель В.С. Соколовская
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

педагог-психолог К.А. Кравцова
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

глава администрации
сельского поселения
«Село Хурба» С.А. Караваев
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

специалист администрации
сельского поселения
«Село Хурба» Т.В. Жукова
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Мозаика»
сельского поселения «Село Хурба»
А.А. Волкова
2017 г.



Приложение 1 к Результатам обследования территории, прилегающей к зданию (участка) Паспорта доступности МБДОУ «Мозаика» сельского поселения «Село Хурба».

I Результаты обследования: изложить в новой редакции

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Мозаика» сельского поселения «Село Хурба» Комсомольского муниципального района Хабаровского края ул. Взлетная д.7.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.3	Лестница (наружная)	есть		6,9	Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой, тактильные полосы отсутствуют	С,У, Г,О		Соответствует требованию

II Заключение по зоне: изложить в новой редакции

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	Зона является ДЧ-В. Нарушение требований незначительны, не создают непреодолимых барьеров для самостоятельного передвижения граждан всех категорий МГН, предоставляется помощь сотрудника.	I	1;2;3;3.1;3.2;4;5;6;7;8;9;10;11	Индивидуальные решения с ТСР


 МБДОУ УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МБДОУ «Мозаика»
 сельского поселения «Село Хурба»
 А.А. Волкова
 « 20 » г.

Приложение 1 к Результатам обследования входа (входов) в здание Паспорта доступности МБДОУ «Мозаика» сельского поселения «Село Хурба».

I Результаты обследования: изложить в новой редакции

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Мозаика» сельского поселения «Село Хурба» Комсомольского муниципального района Хабаровского края ул. Взлетная д.7.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		9	Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой, тактильные полосы отсутствуют	К,О,С,У,Г.		
2.4	Дверь (входная)	есть		10.1 10.2 10.3	Отсутствуют горизонтальные поручни, ручки. Отсутствует контрастная маркировка и информация для С.. Не установлено на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто», «закрыто».	К,О,С,У,Г.		
2.5	Тамбур	есть			Пол покрыт кафельной плиткой, допускается скольжение при намокании. При этом не установлены дренажные решетки для			

				безопасного передвижения			
--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Мозаика»
сельского поселения «Село Хурба»
А.А. Волкова
2019 г.



Приложение 1 к Результатам обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) Паспорта доступности МБДОУ «Мозаика» сельского поселения «Село Хурба».

I Результаты обследования: изложить в новой редакции
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Мозаика» сельского поселения «Село Хурба» Комсомольского муниципального района Хабаровского края ул. Взлетная д.7.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	Зона является ДЧ-В. Нарушение требований незначительны, не создают непреодолимых барьеров для самостоятельного передвижения граждан всех категорий МГН, предоставляется помощь сотрудника.	1;2;3;22;29;30;63;64;65	17;18;19	индивидуальное решение с ТСР.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Мозаика»
сельского поселения «Село Хурба»
А.А. Волкова
2023 г.



Приложение 1 к Результатам обследования санитарно-гигиенических помещений Паспорта доступности МБДОУ «Мозаика» сельского поселения «Село Хурба».

I Результаты обследования: изложить в новой редакции
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Мозаика»
сельского поселения «Село Хурба» Комсомольского муниципального района
Хабаровского края ул. Взлетная д.7.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	9;13 15;2 0;39 ;71	22; 23; 24; 25; 26; 27	Отсутствует двухсторонняя связь, или кнопка звонка. Отсутствуют откидные опорные поручни, штанги, крючки, поворотные и откидные сидения. Двери не оборудованы специальными знаками, унитазы не оборудованы системой автоматического слива воды или ручным кнопочным управлением	К,О,С, У,Г	Привести в соответствие с требованиями	Установка поручней, штанг. Расширение туалетной кабины. Установка системы тревожной сигнализации обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала

II Заключение по зоне: изложить в новой редакции

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	Зона является ДЧ-В. Нарушение требований незначительны, не	13;71;70; 15;39;9;20 5;8;19;24;35;73	22;23;24; 25;26;27;28	Индивидуальные решения с ТСР

	создают непреодолимых барьеров для самостоятельного передвижения граждан всех категорий МГН, предоставляется помощь сотрудника.			
--	---	--	--	--



Приложение 1 к Контрольной форме,



обследования доступности приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры для инвалидов и других МГН,
изложить в следующей редакции



Наименование объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Мозаика» сельского поселения «Село Хурба».

Адрес: 681060 Хабаровский край, Комсомольский район, с. Хурба, ул. Взлётная, д.7.

Дата обследования: _____

п/п	Элемент доступности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения (фотография барьера + результаты измерения + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
Раздел 1. Территория, прилегающая к зданию (участок)					
Вход (входы) на территорию					
1.2.	Наличие маршрута от пункта прибытия МГН к объекту, который не требует использования пандуса?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Осмотр	Если Да, расположение маршрута:		- при возможности определить маршрут

				<p>фото № 3 маршрут от пункта прибытия МГН к объекту</p>  <p>фото № 3.1</p>  <p>фото № 3.2</p>	<p>Лестница наружная</p>
--	--	--	--	---	---------------------------------

<p>1.13</p> <p>Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой.</p> <p>- Перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м.</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет</p> <p>Осмотр:</p> <p><input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет</p> <p>Измерение:</p>		<p>Краевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой не выделены</p> <p>Перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы нет.</p>  <p>фото №9</p>	<p>- Привести в соответствие</p> <p>- Привести в соответствие</p>
--	--	---	---	---

Пандус (наружный)

1.20

Поручни рекомендуются применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м

Да

Нет

Измерение:

Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для гладких поверхностей и не менее 0,06 м для шероховатых поверхностей

Да

Нет

Измерение:






фото № 10

Расстояние в свету между поручнем и стеной




фото № 10.1

- Привести в соответствие

- Привести в соответствие





фото №10.2

фото № 10.3

